



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 970-01/14-01/005
URBROJ: 2138/05-01/5-14-05
U Veloj Luci, 14.08.2014. godine

U postupku javne nabave robe bagatelne vrijednosti, za nabavu i ugradnja dizala u sportskoj dvorani na Močnom laz u Veloj Luci, javni naručitelj Općina Vela Luka objavljuje

OBJAŠNJENJE TROŠKOVNIKA IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Na temelju upita jednog gospodarskog subjekata (zavedenog pod KLASA: 970-01/14-01/005, URBROJ: 2138/05-07/1-14-04, zaprimljenog putem e-mail-a dana 12.08.2014.g.), naručitelj daje objašnjenja Troškovnika iz Dokumentacije za nadmetanje u postupku javne nabave robe bagatelne vrijednosti, za nabavu i ugradnja dizala u sportskoj dvorani na Močnom laz u Veloj Luci

Gospodarski subjekt postavio je slijedeće pitanje:

"Poštovani,

imamo pitanje vezano uz postupak bagatelne nabave - Nabava i ugradnja dizala u sportskoj dvorani na Močnom laz u Veloj Luci, pa Vas molimo službeni odgovor.

U troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje navedeno je da se traži dizalo "tip Schindler 3300 ili jednakovrijedno", pri čemu su točno specificirane sve pojedinačne karakteristike traženog dizala.

U obvezujućoj obavijesti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa 360-01/12-01/67 od 10. travnja 2012. godine (u prilogu) koja se odnosi na izradu projekata i ugradnju dizala navedeno je kako se u projektima dizala ne smije na bilo koji način prejudicirati odabir tržišnog proizvoda i/ili izvođača radova te omogućiti ravnopravno tržišno natjecanje svih potencijalnih izvođača na tržištu.

Sukladno tomu, naputak je odrediti raspon vrijednosti osnovnih parametara dizala. tj- u cilju otklanjanja mogućnosti pogodovanja određenom proizvođaču dizala, vrijednosti veličina moraju se iskazati u tolerancijskom području sa naznakom maksimalne i/ili minimalne vrijednosti unutar kojeg će se potom nalaziti realna vrijednost izvedenog dizala.

Želimo reći da opis dizala koji ste dali u troškovniku nije sukladan naputku Ministarstva, odnosno nije definirano tolerancijsko područje veličina i u nekim dijelovima dani su parametri koji zalaze u sferu konstrukcije / izvedbe i kao takvi ne bi trebali biti navedeni. Ove parametre ugraditelj mora osigurati po Pravilniku o sigurnosti dizala i prilikom certificiranja.

Što se tiče dizala kojeg nudimo, ono je jednako dizalu iz natječajne dokumentacije po svim parametrima, osim po pitanju širine kabine. U našem slučaju, ta dimenzija iznosi 1100 mm. Širina kabine od 1100 mm, zadovoljava zahtjeve Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Molimo Vas da nam potvrdite da li je ponuđačima dozvoljeno nuditi dizalo koje svojim dimenzijama zadovoljava navedeni Pravilnik.

Citat:

PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI, ("Narodne novine", broj 78/13), tj. da ponuđeno dizalo ispunjava Pravilnikom propisane odredbe koje citiramo:

"Članak 12.

Dizalo

Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

Dizalo mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati:

- unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 × 140 cm,
 - vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm,
 - vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala,
 - pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm,
 - pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu,
 - rukohvat u dizalu na visini od 90 cm,
 - vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova,
 - kada se nalazi u građevini javne i poslovne namjene iz članka 5. stavka 2. točke 5. i 6. ovoga Pravilnika dizalo ima i govorno najavljivanje katova,
 - od ulaznih vrata građevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja,
 - oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.4. i 1.10. Priloga ovoga Pravilnika.
- Primjer dizala i uvjeti iz stavka 2. ovog članka prikazani su na slici 11. Priloga ovoga Pravilnika.
- Kada se svladavanje visinske razlike rješava s više dizala, tada najmanje jedno dizalo mora biti riješeno prema odredbama stavka 2. ovoga članka."

S poštovanjem,"

Odgovor:

Nastavno na upit gospodarskog subjekta Općina Vela Luka kao javni naručitelj očituje se kako slijedi:

- Ime proizvođača Schindler kao i navedeni tip Schindler 3300 su navedeni kao prihvatljivi kriterij razine kvalitete, a ne kao preferirani proizvođač.
- Dimenzije okna su zadane, odnosno betonsko okno je već izvedeno, prema čemu su određene dimenzije kabine dizala. Navod, u upitu gospodarskog subjekta, da se dimenzijama kabine, koje su određene u troškovniku, ograničava sloboda tržišnog natjecanja, naručitelju je nepoznat podatak.

Slijedom navedenog naručitelj će prihvatiti dizalo dimenzija kabine 1100 x 1400 mm, odnosno širine kabine od 1100 mm.

S poštovanjem,

Za Povjerenstvo:
Darko Franulović, d.i.g.



Dostaviti:

-<http://www.velaluka.hr>

-gospodarskim subjektima kojima je poziv na nadmetanje upućem mailom dana 07.08.2014.g. - putem e-mail-a

-arhiv